

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 811 | 15 mm Bodenbelag                    |
| 821 | 50 mm Nassestrich (mineralisch)     |
| 692 | 0,2 mm PE-Folie                     |
| 440 | 180 mm Polystyrolämmung EPS WLK 035 |
| 712 | 160 mm Stahlbeton                   |

Bauteil-Nr. 4.2.4.3

kdbonx101o


## Kellerdecke über unbeheiztem Keller

Dämmung nur oberhalb  
keine Dämmung unterhalb

EPS

Nassestrich

035



## Technische Werte

| Dämmdicke oberhalb Kellerdecke                                                                                              | 100 mm                                                    | 140 mm     | 160 mm     | 180 mm     | 220 mm     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| U-Wert in [W/(m² K)] nach DIN EN ISO 6946 bei oberer Dämmung $\lambda_B = 0,035 \text{ W/(m K)}$                            | 0,302                                                     | 0,224      | 0,199      | 0,179      | 0,148      |
| Spezifische Bauteilmasse in [kg/m²]                                                                                         | 505,7                                                     | 506,9      | 507,5      | 508,1      | 509,3      |
| Gesamtdicke des Bauteils (ohne Belag)                                                                                       | ca. 310 mm                                                | ca. 350 mm | ca. 370 mm | ca. 390 mm | ca. 430 mm |
| Wirksame Wärmespeicherkapazität                                                                                             | bei 3 cm: 58,98 kJ/(m² K) / bei 10 cm: 129,27 kJ/(m² K)   |            |            |            |            |
| Feuchteschutz nach DIN EN ISO 13788: keine Tauwasserbildung im Bauteilinnern; Oberfläche: Temperaturfaktor $f_{RSI} > 0,75$ |                                                           |            |            |            |            |
| Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4:2016-05                                                                              | F 90 bei Bewehrungsüberdeckung unten $\geq 30 \text{ mm}$ |            |            |            |            |
| Baustoffklasse der tragenden Schicht (DIN 4102-1)                                                                           | A                                                         |            |            |            |            |
| Bewertetes Schalldämm-Maß $R_w(C;C_{tr})$<br>(DIN 4109-33:2016-07)                                                          | nicht relevant zu unbeheiztem Kellergeschoss              |            |            |            |            |